

使用建築材料チェックリスト

(表-1)

確認申請時記入欄							完了検査申請時記入欄								
階	室名 (室面積)	内装仕上げ の部分	種別	面積 (㎡)	係数	使用面積 (㎡)	使用面積 合計	変更の 有無	変更後種別	使用材料名	確認根拠	備 考 (写真の番号等)			
	(㎡)					(OK)	㎡				メーカーカタログ	資料-1			
													認定書	資料-2	
													現地目視	1	
													納品書	資料-3	
	(㎡)														
	(㎡)														
室面積合計				㎡											

1. 建築確認申請時記入欄

種別 ホルムアルデヒド発散材料の種別を記入してください。(第3種・第2種・規制対象外等)

係数 建築基準法施行令第20条の5第1項第四号の表の係数を記入してください。

使用面積合計 換気計画ごとの使用面積の合計を記入し、換気計画範囲内の床面積の合計との比較し判定してください。
(判定結果)

2. 完了検査申請時記入欄

変更の有無 種別の区分の変更の有無について、記入してください。

変更後種別 ホルムアルデヒド発散建築材料の種別の区分が、変更になった場合に変更後の種別を記入してください。

変更無のときは、記入不要です。

使用材料名 実際に施工された建築材料名(商品名)を記入してください。

確認根拠 使用材料の種別の確認をした根拠を具体的に記入してください。(メーカーカタログ、認定書、納品書、出荷証明書、取扱説明書、現地目視等)根拠となる
飼料の提示又は提出をしてください。

備 考 確認根拠となる写真の番号、その他必要な事項を記入してください。

必要換気量計算チェックリスト

(必要換気回数 回/h)

(表-2)

確認申請時記入欄									完了検査申請時記入欄				
室名	床面積 m ²	平均 天井高 h	気積 m ³	換気種別	必要換気 量m ³ /h	給気機による 給気量 m ³ /h	排気機による 排気量 m ³ /h	換気回数 n	変更の 有無	メーカー型式	確認		備考
											能力 m ³ /h	作動 状況	
合計		m ²											

記入要領

1. 確認申請時記入欄

- ・換気種別
- ・必要換気量
- ・給気・排気機による給気・排気量
- ・換気回数

換気計画範囲ごとの種別(第1種・第2種・第3種)を記入してください
 換気計画範囲ごとの必要換気を記入してください。
 給気・排気機による有効給気・排気量を記入してください。
 有効換気回数を記入してください。

2. 完了検査申請時記

- ・変更の有無
- ・メーカー型式
- ・確認欄
- ・備考

給・排気機の能力の変更の有無を記入してください。
 設置された給・排気機のメーカー型式について、記入してください。
 能力 給・排気機の能力を確認してチェックを記入してください。
 作動状況 作動状況について確認してチェックを記入してください。
 根拠となる資料を添付して下さい。(カタログ、説明書等)その他必要な事項を記入してください。

天井裏等の措置

(表一3)

確認申請時記入欄						完了検査申請時記入欄		
室名 天井裏等						変更の有無	変更後の仕様	確認方法

記入要領

1. 確認申請時記入欄

・各欄に、天井裏等の措置について、部位別ごとに1)～3)により記入してください。

- 1) 建材による措置のときは、使用材料ごとに種別を記入してください。(第3種・第2種・規制対象外[※])
- 2) 気密層・通気止めによる措置のときは、それぞれの部位ごとの方法を記入し、使用材料、工法を記入してください。
- 3) 居室の空気圧を天井裏等の空気圧以上とする措置のときは、部位ごとに方法を記入してください。

2. 完了検査申請時記

- ・変更の有無 当初との変更の有無を記入してください。
- ・変更後の仕様 当初と変更があるときは、変更仕様を記入してください。
- ・確認方法 設計仕様の確認方法について具体的に記入する。根拠となる資料、写真等を添付してください。