



長門市

記者配布(発表)資料

発信年月日：令和5年5月17日

所属部課	課長名	担当職氏名	連絡先	生涯学習・文化財課 TEL0837-22-3518 三隅公民館 TEL 0837-43-0811
長門市教育委員会 生涯学習・文化財課	大嶧 聡	三隅公民館 館長 河本 英治		
件名	三隅農業者トレーニングセンター（三隅公民館）の 建物火災（ぼや火災）の発生について			

令和5年5月15日(月)18時30分頃、三隅農業者トレーニングセンターのホールが少し煙っていると来館者から指摘を受け、夜直職員が館内を確認したところ、2階の和室が煙で充満していたことから、119番通報を行う。

18時40分頃、消防車が到着し、消火活動を行い、19時18分鎮火。

火災状況

1. 出火日時 令和5年5月15日(月)18時30分頃現場確認
2. 出火場所 三隅農業者トレーニングセンター2階生活改善室(和室)
3. 焼損範囲 和室表面積0.27㎡を焼損
4. 火災原因 出火原因は、2階生活改善室(和室)の床下に収納されていた茶道用の電熱炉のコンセントを意図せず差したことにより、電熱炉のスイッチが入り、輻射熱で床板に着火して火災に至ったもの。

伊藤充哉教育長コメント

今回の火災の発生については、茶道用の電熱炉の存在を長い間把握しておらず、また、利用者が誤ってコンセントを接続できる状態にもかかわらず、注意喚起を行わなかったことに起因しており、施設の管理者として深くお詫び申し上げます。

なお、他の公民館等について、直ちに火器類の緊急点検を行った結果、全ての機器について安全を確認しております。併せて注意喚起を行ったところ
です。

今後、このようなことが二度と発生しないよう、施設の安全管理について徹底してまいります。