

■質問回答

No.	質問事項	仕様書等 (頁)	回答
1	3. 参加資格条件(6)に記載されている実績について、元請けとして行った地方公共団体等の発注による、展示空間及び展示の企画設計も、実績と考えて宜しいでしょうか。	実施要領P2	博物館等の展示の基本計画、基本設計または実施設計業務を元請として履行した実績となります。
2	技術提案書鑑、実施体制調書、および参考見積書の提出は各1部で宜しいでしょうか。	実施要領P5	技術提案書鑑、実施体制調書、及び参考見積書についても、8部(正本1部、副本7部)の提出をお願いいたします。
3	基本設計を行うために必要となる地盤調査に関しては、建築主から提供されるものとなりますが、事務所棟増築予定地の地盤調査情報は、契約後に受領できるという前提で考えてよろしいでしょうか。	-	平成13年に既存施設建築時に敷地中央部で標準貫入試験を実施しておりますので、その試験結果による地質柱状図をご提示させていただきます。
4	「様式3 履行実績確認書」には、同種・類似実績のみ記載するのでしょうか。	-	同種・類似した業務の実績のみを記載してください。
5	4.(2)配置計画イ 「地域住民と協議した上で」と記載されていますが設計者は直接渉外を行うというよりは支援する立場という理解でよろしいでしょうか。	業務委託仕様書(2頁)	支援する立場という理解で問題ありません。ただし、現地説明への同席等を求める可能性はあります。
6	4.(2)配置計画ア 事務棟の増床にあたって、既存の駐車場の台数が減少することになり、敷地内に設けることができる駐車台数に限りが発生しますが、問題ないでしょうか。	業務委託仕様書(2頁)	問題ありません。 駐車場については、仙崎まちかどパーキング(仕様書別紙1参照)の利用を予定しています。
7	4.(2)配置計画イ 「仙崎まちかどパーキングを活用する観光客向けの動線についても検討する」とありますが、既存図を確認すると現状は「(車椅子利用者)」とも書かれていますが、現在も車椅子利用者の方は職員出入口から入館されていますでしょうか。	業務委託仕様書(2頁)	職員の付き添いにより、車椅子利用者本人のみ職員出入口から入館、介助者は通常の入り口から入館しています。
8	4.(2)配置計画イ 「企画展示などで活用可能なフリースペースを確保」と記載されていますが「フリースペース」とは具体的にどんな用途を想定されているかご教示いただきたいです。	業務委託仕様書(3頁)	現在、年8回程度の企画展等を開催しており、同様の催しが可能なスペースを想定しています。
9	4.(2)配置計画イ 「生家棟との繋がりや導線を考慮」とありますが生家棟を含めたサイン計画等の整備を検討しても問題ないでしょうか。	業務委託仕様書(3頁)	問題ありません。
10	4.(3)施設計画ウ 「温湿度管理の必要性」と記載されていますが、主目的は居室空間の適正温湿度維持でしょうか。規定の温湿度で保護が必要な資料等あればご教示いただきたいです。	業務委託仕様書(3頁)	手帳レプリカ3冊についての、適正温湿度維持を想定しています。

No.	質問事項	仕様書等 (頁)	回答
11	4. (6) 事業スケジュール及び概算事業費の算出など ア 「施工中の来館者への配慮」には文英堂の運営計画も含むという認識でよろしいでしょうか。	業務委託仕様書 (4頁)	リニューアル時に閉館を知らずに来館される方も想定されるため、施工中も文英堂（生家棟）は無料開放を予定しています。文英堂への来館者を含め、閉館中の来館者の満足度を落とさないような配慮を検討いただけたらと思います。
12	4. (6) 事業スケジュール及び概算事業費の算出など ア 本事業全体としての希望される竣工年月をご教示いただけませんか。	業務委託仕様書 (4頁)	令和10年度中で、可能な限り早い時期での竣工を予定しています。
13	4. (6) 事業スケジュール及び概算事業費の算出など イ 税抜2.5億の中に事務所等の増設工事の金額は含まれてないという認識でよろしいでしょうか	業務委託仕様書 (4頁)	事務所棟の新築工事は含まれておりません。
14	4. (6) 事業スケジュール及び概算事業費の算出など ウ 新たな事務所棟を建築するために関連して発生する既存棟の設備改修などの建築関連工事は、建築工事で行う認識でよろしいでしょうか。	業務委託仕様書 (4頁)	原則として、新築する事務所棟の建築工事で行う予定ですが、コストや作業効率等の観点から展示室のリニューアルに含める場合もあります。詳細は基本設計の中で協議し決定いたします。
15	敷地東側の「道」は公道もしくは、市有地のどちらになりますでしょうか。	図面 (D-13)	公道（市道）です。
16	「導線検討等により必要であれば改修」と示している水色ベタ範囲を展示リニューアル対象扱いとしてもよろしいでしょうか。	図面 (D-14)	リニューアル対象として構いません。
17	本館における、構造壁と非構造壁が判断できる資料をご支給可能でしょうか。	図面 (D-14)	竣工図を提供いたします。
18	来館者向けの無料Wi-Fi等の通信環境サービスの現状有無についてご教示願います。現状ない場合は今後整備を検討する可能性がありますでしょうか。	—	現状では無料Wi-Fi等はありませんが、整備の上で必要であれば検討は可能です。
19	現在のプロパン庫も改修範囲内という認識でよろしいでしょうか。	—	プロパン庫も改修範囲内という認識で問題ありません。
20	現在市としての来館者の目標数は設定されてますでしょうか。	—	来館者の目標数の設定はありません。