

別紙2 LED照明器具・ランプ製品仕様書

No	施設名	場所	現状の照明	台数	灯式	ランプ数	色	消費電力 (W)	器具光束 (lm)	口金	原色数 (Ra)	寿命 (h)	防水	交換方法	交換対象数	高所	備考
1	ケーブルテレビ放送センター本部	軒下	FHT32W	3	1	3	昼白色	8.8以下	1,058	-	Ra80	40,000	-	器具交換	3		Φ150
2	ケーブルテレビ放送センター本部	風除室	FHT32W	6	1	6	昼白色	13.2以下	600	-	Ra80	40,000	-	器具交換	6		Φ150
3	ケーブルテレビ放送センター本部	事務室横倉庫	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
4	ケーブルテレビ放送センター本部	スタジオ	40形蛍光灯	18	1	18	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	18		
5	ケーブルテレビ放送センター本部	サーバー室	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
6	ケーブルテレビ放送センター本部	男子トイレ	クリプトン40W(E17)	2	1	2	昼白色	4.4以下	382	E17	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
7	ケーブルテレビ放送センター本部	女子トイレ	クリプトン40W(E18)	2	1	2	昼白色	4.4以下	382	E17	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
8	ケーブルテレビ放送センター本部	多目的トイレ	FHT32W	1	1	1	昼白色	13.2以下	600	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		Φ150
9	ケーブルテレビ放送センター本部	倉庫	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
10	ケーブルテレビ放送センター本部	外壁	FPL36W	5	1	5	昼白色	13.2以下	1,764	GY10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	5		
11	ケーブルテレビ放送センター本部	外灯	エバーライト	4	1	4	昼白色	107.8以下	8,036	-	Ra80	40,000	○	器具交換	4		高所作業車
12	ケーブルテレビ放送センター本部	風除室	非常灯	1	1	1	昼白色	1.7以下	1,000	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		
13	ケーブルテレビ放送センター本部	エントランス	非常灯	1	1	1	昼白色	0.9以下	392	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		
14	ケーブルテレビ放送センター本部	事務室	非常灯	2	1	2	昼白色	0.9以下	392	-	Ra80	40,000	-	器具交換	2		
15	ケーブルテレビ放送センター本部	サーバー室	非常灯	1	1	1	昼白色	0.9以下	392	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		
16	ケーブルテレビ放送センター本部	編集室	非常灯	2	1	2	昼白色	0.9以下	392	-	Ra80	40,000	-	器具交換	2		
17	ケーブルテレビ放送センター本部	スタジオ	非常灯	1	1	1	昼白色	1.7以下	1,000	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		足場
18	ケーブルテレビ放送センター本部	通路	非常灯	2	1	2	昼白色	0.9以下	392	-	Ra80	40,000	-	器具交換	2		
19	ケーブルテレビ放送センター本部	会議室	非常灯	2	1	2	昼白色	0.9以下	392	-	Ra80	40,000	-	器具交換	2		
20	ケーブルテレビ放送センター本部	スタジオ	10形蛍光灯	1	1	1	昼白色	3.3以下	490	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		【使用中】表示板
21	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	外灯	シロカ60W(E26)	2	1	2	昼白色	16.2以下	900	-	Ra80	40,000	○	器具交換	2		照度センサー付き器具交換
22	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	外灯	FDL18W	2	1	2	昼白色	7.7以下	600	GX10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
23	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	車庫	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
24	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	車庫横部屋	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
25	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	入口	非常灯	1	1	1	昼白色	0.9以下	392	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		
26	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	テブ保管庫	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
27	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	男子トイレ	パナボール40W	1	1	1	昼白色	4.4以下	431	E17	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
28	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	女子トイレ	パナボール40W	1	1	1	昼白色	4.4以下	431	E17	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
29	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	給湯室	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
30	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	倉庫	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
31	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	事務所	フィラメント球	1	1	1	昼白色	4.6以下	421	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
32	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	調整室	非常灯	2	1	2	昼白色	0.9以下	392	-	Ra80	40,000	-	器具交換	2		
33	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	スタジオ	40形蛍光灯	18	1	18	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	18		足場
34	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	スタジオ	非常灯	1	1	1	昼白色	1.7以下	1,000	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		足場
35	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	階段	シロカ60W(E26)	2	1	2	昼白色	8.8以下	784	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		足場
36	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	2F通路	FPL13W	1	1	1	昼白色	4.6以下	343	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		
37	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	2F通路	FPL27W	1	2F	1	昼白色	8.8以下	1,176	GY10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
38	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	2F会議室	40形蛍光灯	8	1	8	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	8		
39	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	2F会議室	FPL27W	8	1	8	昼白色	8.8以下	1,176	GY10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	8		
40	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	2F会議室2	40形蛍光灯	16	1	16	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	16		
41	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	2F会議室2	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
42	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	2F倉庫	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
43	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	外灯	ビーム	2	1	2	昼白色	15.5以下	1,421	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
44	ケーブルテレビ放送センター日置支局	軒下	FDL18W	3	1	3	昼白色	8.8以下	1,058	-	Ra80	40,000	-	器具交換	3		
45	ケーブルテレビ放送センター日置支局	軒下	ブラケット	8	1	8	昼白色	9.5以下	804	-	Ra80	40,000	-	器具交換	8		電球不明のため器具交換
46	ケーブルテレビ放送センター日置支局	勝手口	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
47	ケーブルテレビ放送センター日置支局	勝手口	15形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.3以下	823	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
48	ケーブルテレビ放送センター日置支局	事務室	40形蛍光灯	20	1	20	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	20		
49	ケーブルテレビ放送センター日置支局	更衣室	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
50	ケーブルテレビ放送センター日置支局	玄関	FPL36W	6	1	6	昼白色	13.2以下	1,764	GY10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	6		
51	ケーブルテレビ放送センター日置支局	エントランス	FPL36W	18	1	18	昼白色	13.2以下	1,764	GY10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	18		
52	ケーブルテレビ放送センター日置支局	エントランス	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
53	ケーブルテレビ放送センター日置支局	エントランス	FDL18W	2	1	2	昼白色	5.0以下	600	-	Ra80	40,000	-	器具交換	2		
54	ケーブルテレビ放送センター日置支局	女性トイレ	FDL18W	3	1	3	昼白色	5.0以下	600	-	Ra80	40,000	-	器具交換	3		
55	ケーブルテレビ放送センター日置支局	女性トイレ	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
56	ケーブルテレビ放送センター日置支局	男性トイレ	FDL18W	1	1	1	昼白色	5.0以下	600	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		
57	ケーブルテレビ放送センター日置支局	男性トイレ	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
58	ケーブルテレビ放送センター日置支局	男性トイレ	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
59	ケーブルテレビ放送センター日置支局	調整室	40形蛍光灯	34	1	34	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	34		
60	ケーブルテレビ放送センター日置支局	簡易スタジオ	40形蛍光灯	20	1	20	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	20		足場
61	ケーブルテレビ放送センター日置支局	機械室	40形蛍光灯	12	1	12	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	12		
62	ケーブルテレビ放送センター日置支局	2F通路	20形蛍光灯	4	1	4	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
63	ケーブルテレビ放送センター日置支局	事務所	非常灯	1	1	1	昼白色	0.9以下	392	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		
64	ケーブルテレビ放送センター日置支局	風除室	非常灯	1	1	1	昼白色	0.9以下	392	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		
65	ケーブルテレビ放送センター日置支局	エントランス	非常灯	1	1	1	昼白色	0.9以下	392	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		
66	ケーブルテレビ放送センター日置支局	調整室	非常灯	2	1	2	昼白色	0.9以下	392	-	Ra80	40,000	-	器具交換	2		
67	ケーブルテレビ放送センター日置支局	スタジオ	非常灯	1	1	1	昼白色	1.7以下	1,000	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		足場
68	ケーブルテレビ放送センター日置支局	機械室	非常灯	1	1	1	昼白色	0.9以下	392	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		
69	長門市地域福祉センター	1階 風除室	FDL27W	2	1階	2	昼白色	7.7以下	600	GX10Q	Ra80	40,000	-	器具交換	2		φ150
70	長門市地域福祉センター	1階 ロビー	FPL36W	2	3	6	昼白色	41.7以下	5,390	GY10Q	Ra80	40,000	-	器具交換	2		□470
71	長門市地域福祉センター	1階 廊下	20形蛍光灯	7	2	14	昼白色	23.5以下	3,009	G13	Ra80	40,000	-	器具交換	7		埋込w330 他1台LED済み
72	長門市地域福祉センター	1階 書庫	40形蛍光灯	2	1階	2	昼白色	12.5以下	2,009	G13	Ra80	40,000	-	器具交換	2		逆富士w150
73	長門市地域福祉センター	1階 更衣室	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	12.5以下	2,009	G13	Ra80	40,000	-	器具交換	2		逆富士w150
74	長門市地域福祉センター	1階 湯沸室	FDL27W	1	1	1	昼白色	7.7以下	600	GX10Q	Ra80	40,000	-	器具交換	1		φ150
75	長門市地域福祉センター	1階 会議室	40形蛍光灯	4	2	8	昼白色	24.4以下	3,969	G13	Ra80	40,000	-	器具交換	4		逆富士w230 他5台LED済み
76	長門市地域福祉センター	1階 厨房	40形蛍光灯	4	2	8	昼白色	27.4以下	3,812	G13	Ra80	40,000	○	器具交換	4		防水 逆富士w200
77	長門市地域福祉センター	1階 厨房	40形蛍光灯	3	1	3	昼白色	18.4以下	2,450	G13	Ra80	40,000	○	器具交換	3		防水 逆富士w150
78	長門市地域福祉センター	1階 食品庫	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	12.5以下	2,009	G13	Ra80	40,000	-	器具交換	2		トラフ
79	長門市地域福祉センター	1階 ヘルパー作業室	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	12.5以下	2,009	G13	Ra80	40,000	-	器具交換	1		トラフ
80	長門市地域福祉センター	1階 身障者トイレ	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	12.5以下	2,009	G13	Ra80	40,000	-	器具交換	1		逆富士w150
81	長門市地域福祉センター	1階 身障者トイレ	15形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.3以下	823	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
82	長門市地域福祉センター	1階 男子トイレ	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	12.5以下	2,009	G13	Ra80	40,000	-	器具交換	2		逆富士w150
83	長門市地域福祉センター	1階 男子トイレ	15形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.3以下	823	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
84	長門市地域福祉センター	1階 女子トイレ	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	12.5以下	2,009	G13	Ra80	40,000	-	器具交換	2		逆富士w150
85	長門市地域福祉センター	1階 女子トイレ	15形蛍光灯	2	1	2	昼白色	5.3以下	823	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
86	長門市地域福祉センター	1階 階段下倉庫	15形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.3以下	823	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
87	長門市地域福祉センター	1階 階段下倉庫	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
88	長門市地域福祉センター	2階 深川地区社協	40形蛍光灯	3	4	12	昼白色	61.6以下	7,644	G13	Ra80	40,0					

別紙2 LED照明器具・ランプ製品仕様書

No	施設名	場所	現状の照明	台数	灯式	ランプ数	色	消費電力 (W)	器具光束 (lm)	口金	演色数 (Ra)	寿命 (h)	防水	交換方法	交換対象数	高所	備考
121	長門市地域福祉センター	屋上 ボイラー室	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		交付
122	長門市地域福祉センター	外壁	20形蛍光灯	3	1	3	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	3		
123	通地区シニアプラザ	玄関	FDL13W	4	1	4	昼白色	7.7以下	600	-	Ra80	40,000	-	器具交換	4	Φ150	
124	通地区シニアプラザ	ホール	FHT32W	5	1	5	昼白色	12.1以下	1,392	GX24q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	5		
125	通地区シニアプラザ	事務室	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
126	通地区シニアプラザ	調理室	40形蛍光灯	3	2	6	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	6		
127	通地区シニアプラザ	研修室	FHF32	8	1	8	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	8		
128	通地区シニアプラザ	多目的トイレ	シリカ60W (E26)	1	1	1	昼白色	8.8以下	784	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		人感センサーあり
129	通地区シニアプラザ	男子トイレ	シリカ60W (E26)	1	1	1	昼白色	8.8以下	784	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
130	通地区シニアプラザ	女子トイレ	シリカ60W (E26)	1	1	1	昼白色	8.8以下	784	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
131	通地区シニアプラザ	トイレ手洗い場	パナポール	1	1	1	昼白色	8.8以下	784	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
132	通地区シニアプラザ	トイレ手洗い場	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
133	通地区シニアプラザ	談話室	FHF32	8	1	8	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	8		
134	通地区シニアプラザ	健康相談室①	FHF32	12	1	12	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	12		
135	通地区シニアプラザ	健康相談室②	FHF32	12	1	12	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	12		
136	通地区シニアプラザ	外灯	FML18W	2	1	2	昼白色	14.5以下	1,094	-	Ra80	40,000	○	器具交換	2		灯具交換
137	通地区シニアプラザ	外灯	15形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.3以下	823	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
138	通老人憩いの家	部屋	40形蛍光灯	8	2	16	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	16		
139	通老人憩いの家	給湯室	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
140	通老人憩いの家	給湯室	20形蛍光灯	1	2	2	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
141	通老人憩いの家	トイレ	15形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.3以下	823	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
142	通老人憩いの家	トイレ	30形サークライン	1	1	1	昼白色	11.0以下	1,372	G10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
143	通老人憩いの家	玄関	40形サークライン	1	1	1	昼白色	19.8以下	2,470	G10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
144	通老人憩いの家	玄関外	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	12.1以下	778	G13	Ra80	40,000	○	器具交換	1		
145	通老人憩いの家	外壁面	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
146	通老人憩いの家	部屋	40形蛍光灯	1	2	2	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
147	通老人憩いの家	部屋	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
148	通老人憩いの家	外壁面	15形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.3以下	823	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
149	仙崎老人憩いの家	部屋①	32形サークライン	2	1	2	昼白色	26.4以下	3,097	-	Ra80	40,000	-	器具交換	2		
150	仙崎老人憩いの家	部屋①	40形蛍光灯	4	2	8	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	8		
151	仙崎老人憩いの家	物置	40形蛍光灯	4	2	8	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	8		
152	仙崎老人憩いの家	トイレ	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		ブルスイッチ
153	仙崎老人憩いの家	トイレ	シリカ60W (E26)	1	1	1	昼白色	5.5以下	490	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
154	仙崎老人憩いの家	トイレ	クリプトン36W (E17)	1	1	1	昼白色	4.4以下	343	E17	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
155	仙崎老人憩いの家	トイレ	9形サークライン	1	1	1	昼白色	4.8以下	341	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		器具交換
156	仙崎老人憩いの家	廊下	9形サークライン	3	1	3	昼白色	4.8以下	341	-	Ra80	40,000	-	器具交換	3		器具交換
157	仙崎老人憩いの家	入口	9形サークライン	1	1	1	昼白色	4.8以下	341	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		器具交換
158	仙崎老人憩いの家	給湯室	15形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.3以下	823	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
159	仙崎老人憩いの家	給湯室	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
160	仙崎老人憩いの家	入口②	20形サークライン	1	1	1	昼白色	9.9以下	1,235	G10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
161	仙崎老人憩いの家	部屋②	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
162	仙崎老人憩いの家	トイレ②	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
163	仙崎老人憩いの家	トイレ②	15形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.3以下	823	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
164	仙崎老人憩いの家	入口外	シリカ60W (E26)	1	1	1	昼白色	4.8以下	372	E26	Ra80	40,000	○	器具交換	1		器具の劣化のため器具交換
165	仙崎老人憩いの家	入口外	20形サークライン	1	1	1	昼白色	9.9以下	1,235	G10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
166	深川老人憩いの家	多目的研修室	40形蛍光灯	7	2	14	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	14		
167	深川老人憩いの家	作業室	40形蛍光灯	4	2	8	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	8		
168	深川老人憩いの家	作業室	40形蛍光灯	6	2	12	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	12		
169	深川老人憩いの家	調理室前	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
170	深川老人憩いの家	トイレ	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
171	深川老人憩いの家	廊下	ボール球	8	1	8	昼白色	8.8以下	784	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	8		Φ150
172	深川老人憩いの家	和室	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
173	深川老人憩いの家	正面玄関前外	15形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.3以下	823	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
174	深川老人憩いの家	壁面	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
175	深川老人憩いの家	入口①	15形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.3以下	823	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
176	深川老人憩いの家	入口②	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
177	深川老人憩いの家	入口③	15形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.3以下	823	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
178	依山高齢者生きがいの館	玄関	40形サークライン	2	1	2	昼白色	19.8以下	2,470	G10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
179	依山高齢者生きがいの館	和室	40形サークライン	2	1	2	昼白色	51.7以下	5,008	-	Ra80	40,000	-	器具交換	2		シーリング器具交換(リモコン調光)
180	依山高齢者生きがいの館	フロア	40形蛍光灯	6	2	12	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	12		2灯用×6
181	依山高齢者生きがいの館	厨房	40形蛍光灯	4	2	8	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	8		2灯用×4
182	依山高齢者生きがいの館	厨房(キッチン照明)	20形蛍光灯	3	1	3	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	3		1灯用×3
183	依山高齢者生きがいの館	トイレ	シリカ40W (E26)	1	1	1	昼白色	8.8以下	784	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
184	依山高齢者生きがいの館	トイレ	30形サークライン	2	1	2	昼白色	11.0以下	1,372	G10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
185	依山高齢者生きがいの館	廊下	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		1灯用×1
186	依山高齢者生きがいの館	元浴室	30形サークライン	2	1	2	昼白色	11.0以下	1,372	G10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
187	依山高齢者生きがいの館	元浴室(手洗い場)	20形蛍光灯	2	1	2	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		1灯用×2
188	依山高齢者生きがいの館	元浴室(廊下)	シリカ60W (E26)	1	1	1	昼白色	8.8以下	784	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
189	依山高齢者生きがいの館	集会所(メインフロア)	40形蛍光灯	8	2	16	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	16		2灯用×8
190	依山高齢者生きがいの館	集会所(ステージ)	40形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		2灯用×2
191	依山高齢者生きがいの館	集会所(倉庫)	40形蛍光灯	2	2	4	昼白色	14.3以下	2,450	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		2灯用×2
192	依山高齢者生きがいの館	集会所(トイレ)	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		1灯用×1
193	依山高齢者生きがいの館	集会所(玄関)	40形サークライン	1	1	1	昼白色	19.8以下	2,470	G10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
194	依山高齢者生きがいの館	外灯(集会所前)	40形サークライン	2	1	2	昼白色	19.8以下	2,470	G10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
195	依山高齢者生きがいの館	外灯(集会所前)	ボール球	1	2	1	昼白色	14.5以下	585	-	Ra80	40,000	○	器具交換	1		Φ250
196	依山高齢者生きがいの館	外灯(集会所前)	15形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.3以下	823	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		1灯用×1
197	依山高齢者生きがいの館	外灯(フロア前)	20形蛍光灯	2	1	2	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		ブラケット1灯用×2
198	依山特産品貯蔵施設	居間	40形蛍光灯	6	1	6	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	6		
199	依山特産品貯蔵施設	倉庫	40形蛍光灯	5	1	5	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	5		
200	依山特産品貯蔵施設	トイレ	シリカ60W (E26)	2	1	2	昼白色	8.8以下	784	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
201	依山特産品貯蔵施設	建物外	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
202	依山安田林業集落センター	台所	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
203	依山安田林業集落センター	台所	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
204	依山安田林業集落センター	台所	20形蛍光灯	2	1	2	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
205	依山安田林業集落センター	部屋	40形蛍光灯	6	2	12	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	12		
206	依山安田林業集落センター	部屋	ボール球	1	1	1	昼白色	8.8以下	784	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
207	依山安田林業集落センター	玄関	20形蛍光灯	1	5	5	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	5		5灯式1台
208	依山安田林																

別紙2 LED照明器具・ランプ製品仕様書

No	施設名	場所	現状の照明	台数	灯式	ランプ数	色	消費電力 (W)	器具光束 (lm)	口金	演色数 (Ra)	寿命 (h)	防水	交換方法	交換対象数量	高所	備考
241	田文津小学校	1階 男子トイレ	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
242	依山温泉コミュニティ交流施設	事務所	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
243	依山温泉コミュニティ交流施設	事務所	FPL18W	1	1	1	昼白色	7.7以下	960	GY10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
244	依山温泉コミュニティ交流施設	事務所	10形蛍光灯	1	1	1	昼白色	3.3以下	490	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
245	依山温泉コミュニティ交流施設	事務所	クリプトン54W (E17)	5	1	5	昼白色	2.2以下	127	E17	Ra80	40,000	-	ランプ交換	5		
246	高山オートキャンプ場	事務所	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
247	高山オートキャンプ場	倉庫	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
248	高山オートキャンプ場	宿直室	30形サークライン	4	1	4	昼白色	11.0以下	1,372	G10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
249	高山オートキャンプ場	宿直室	10形蛍光灯	1	1	1	昼白色	3.3以下	490	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
250	高山オートキャンプ場	ロビー	40形蛍光灯	8	1	8	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	8		
251	高山オートキャンプ場	ロビー	30形サークライン	2	1	2	昼白色	11.0以下	1,372	G10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
252	高山オートキャンプ場	倉庫	シリカ60W (E26)	1	1	1	昼白色	16.5以下	1,000	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
253	高山オートキャンプ場	女子トイレ	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
254	高山オートキャンプ場	女子トイレ	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	600	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
255	高山オートキャンプ場	多目的トイレ	シリカ60W (E26)	1	1	1	昼白色	16.5以下	1,000	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
256	高山オートキャンプ場	男子トイレ	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
257	高山オートキャンプ場	男子トイレ	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
258	高山オートキャンプ場	シャワー室	シリカ60W (E26)	6	1	6	昼白色	16.5以下	1,000	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	6		
259	高山オートキャンプ場	コインランドリー	20形蛍光灯	2	1	2	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
260	高山オートキャンプ場	廊下	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
261	高山オートキャンプ場	軒下	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	6.4以下	774	-	Ra80	40,000	○	器具交換	1		(笠つき) 器具劣化の為器具交換
262	高山オートキャンプ場	軒下	20形蛍光灯	3	1	3	昼白色	6.4以下	784	-	Ra80	40,000	○	器具交換	3		(トラフ) 器具劣化の為器具交換
263	高山オートキャンプ場	軒下	30形サークライン	1	1	1	昼白色	11.0以下	1,372	G10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
264	高山オートキャンプ場	外	水銀灯400W (E39)	3	1	3	昼白色	88.0以下	11,329	E39	Ra80	40,000	○	ランプ交換	3		
265	高山オートキャンプ場	炊事棟	40形蛍光灯	3	1	3	昼白色	12.5以下	2,009	-	Ra80	40,000	○	器具交換	3		(トラフ) 器具劣化の為器具交換
266	伊上海浜公園	公園道	水銀灯	8	1	8	昼白色	82.5以下	10,780	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	8		足場
267	伊上海浜公園	男子更衣室	40形蛍光灯	9	1	9	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	9		
268	伊上海浜公園	女子更衣室	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
269	伊上海浜公園	女子更衣室	40形蛍光灯	11	1	11	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	11		
270	伊上海浜公園	外	20形蛍光灯	4	1	4	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
271	伊上海浜公園オートキャンプ場	通路	FDL13W	4	1	4	昼白色	7.7以下	600	GX10Q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
272	伊上海浜公園オートキャンプ場	通路	FDL27W	27	1	27	昼白色	7.8以下	813	GX10Q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	27		
273	伊上海浜公園オートキャンプ場	管理室	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
274	伊上海浜公園オートキャンプ場	管理室	20形蛍光灯	2	1	2	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
275	伊上海浜公園オートキャンプ場	物入れ	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
276	伊上海浜公園オートキャンプ場	トイレ	40形サークライン	6	1	6	昼白色	51.7以下	5,008	GX10Q	Ra80	40,000	-	器具交換	6		
277	伊上海浜公園オートキャンプ場	トイレ	20形蛍光灯	2	1	2	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
278	伊上海浜公園オートキャンプ場	車椅子トイレ	40形サークライン	1	1	1	昼白色	51.7以下	5,008	GX10Q	Ra80	40,000	-	器具交換	1		
279	伊上海浜公園オートキャンプ場	シャワー室	40形サークライン	4	1	4	昼白色	51.7以下	5,008	GX10Q	Ra80	40,000	○	器具交換	4		
280	伊上海浜公園オートキャンプ場	シャワー室	シリカ40W (E26)	4	1	4	昼白色	5.5以下	539	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
281	伊上海浜公園オートキャンプ場	洗い場	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
282	伊上海浜公園オートキャンプ場	外灯	水銀灯400W	3	外	3	昼白色	88.0以下	14,112	E39	Ra80	40,000	○	ランプ交換	3		高所作業車
283	妙見山展望公園	トイレ	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
284	妙見山展望公園	トイレ	20形蛍光灯	6	1	6	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	6		
285	妙見山展望公園	外灯	水銀灯100W (E26)	4	1	4	昼白色	28.6以下	3,822	E26	Ra80	40,000	○	ランプ交換	4		高所作業車
286	油谷総合運動公園	グラウンド	水銀灯1000W (E39)	1	8	8	昼白色	396.0以下	61,000	-	Ra80	40,000	○	器具交換	8		グラウンドのナイター照明の投光器への器具交換 (1ポール8灯式)
287	油谷総合運動公園	グラウンド	水銀灯1000W (E39)	4	10	40	昼白色	396.0以下	61,000	-	Ra80	40,000	○	器具交換	40		グラウンドのナイター照明の投光器への器具交換 (1ポール10灯式)
288	油谷総合運動公園	トイレ	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		1灯用×2 男男女女1灯ずつ
289	油谷総合運動公園	体育館前	水銀灯200W (E39)	2	1	2	昼白色	66.0以下	8,820	E39	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		高所作業車
290	長門市総合公園	外灯	水銀灯 (NH70FN)	11	1	11	昼白色	29.7以下	3,969	E26	Ra80	40,000	○	ランプ交換	11		高所作業車
291	長門市総合公園	外灯	水銀灯 (NH70FN)	2	1	2	昼白色	29.7以下	3,969	E26	Ra80	40,000	○	ランプ交換	2		高所作業車
292	長門市総合公園	外灯	水銀灯 (HF40X)	23	1	23	昼白色	8.8以下	862	E26	Ra80	40,000	○	ランプ交換	23		
293	長門市総合公園	外灯	クリプトン	7	1	7	昼白色	4.4以下	431	E17	Ra80	40,000	-	ランプ交換	7		
294	長門市総合公園	外灯	水銀灯 (NH70FN)	7	1	7	昼白色	29.7以下	3,969	E26	Ra80	40,000	○	ランプ交換	7		高所作業車
295	長門市総合公園	外灯	水銀灯 (NHT110LS)	3	1	3	昼白色	39.6以下	600	E39	Ra80	40,000	○	ランプ交換	3		高所作業車
296	長門市総合公園	外灯	水銀灯 (NH70FN)	2	1	2	昼白色	29.7以下	3,969	E26	Ra80	40,000	○	ランプ交換	2		高所作業車
297	長門市総合公園	フットライト	水銀灯 (NH70FN)	34	1	34	昼白色	29.7以下	3,969	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	34		
298	長門市総合公園	看板を照らす	スポットライト (不明)	3	1	3	昼白色	15.0以下	1,318	-	Ra80	40,000	○	器具交換	3		
299	長門市総合公園	外灯	水銀灯	11	1	11	昼白色	88.0以下	12,544	-	Ra80	40,000	○	器具交換	11		高所作業車 ポール灯 (φ76.3)
300	長門市総合公園	外灯	水銀灯	1	1	1	昼白色	66.0以下	8,820	-	Ra80	40,000	○	対象外	0		高所作業車 対象外
301	長門市総合公園	外灯	水銀灯	3	2	6	昼白色	88.0以下	12,544	-	Ra80	40,000	○	器具交換	3		足場 ポール灯 (φ76.3)
302	長門市総合公園	外灯	水銀灯	3	1	3	昼白色	39.6以下	600	E39	Ra80	40,000	○	ランプ交換	3		高所作業車
303	長門市総合公園	外灯	水銀灯	2	1	2	昼白色	66.0以下	8,820	-	Ra80	40,000	○	器具交換	2		足場 道路照明灯 (φ76.3)
304	長門市総合公園	外灯	水銀灯 (NHT110LS)	3	1	3	昼白色	39.6以下	600	E39	Ra80	40,000	○	ランプ交換	3		高所作業車
305	小河内公園	グラウンド	水銀灯1000W (E39)	2	4	8	昼白色	396.0以下	61,000	E39	Ra80	40,000	○	器具交換	8		グラウンドのナイター照明の投光器への器具交換 (1ポール4灯式)
306	小河内公園	グラウンド	水銀灯1000W (E39)	2	8	16	昼白色	396.0以下	61,000	E39	Ra80	40,000	○	器具交換	16		グラウンドのナイター照明の投光器への器具交換 (1ポール8灯式)
307	小河内公園	グラウンド	水銀灯1000W (E39)	2	12	24	昼白色	396.0以下	61,000	E39	Ra80	40,000	○	器具交換	24		グラウンドのナイター照明の投光器への器具交換 (1ポール12灯式)
308	小河内公園	トイレ	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	対象外	0		対象外
309	小河内公園	トイレ	クリプトン30W (E17)	1	1	1	昼白色	4.4以下	431	E17	Ra80	40,000	-	対象外	0		対象外
310	湊はまゆう公園	トイレ	20形蛍光灯	6	1	6	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	6		
311	湊はまゆう公園	外灯	水銀灯100W (E26)	7	1	7	昼白色	28.6以下	3,822	E26	Ra80	40,000	○	ランプ交換	7		高所作業車
312	市道外灯	仙崎 (後原海岸線)	水銀灯300w	3	1	3	昼白色	110.0以下	13,500	E39	Ra80	40,000	-	ランプ交換	3		高所作業車
313	市道外灯	深川 (白鳥緑ヶ丘線)	水銀灯250w	55	1	55	昼白色	49.5以下	6,615	E39	Ra80	40,000	-	ランプ交換	55		高所作業車
314	市道外灯	深川 (浜手渡線)	水銀灯400w	1	1	1	昼白色	110.0以下	13,500	E39	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		高所作業車
315	市道外灯	深川 (藤中下郷線)	水銀灯400w	3	1	3	昼白色	110.0以下	13,500	E39	Ra80	40,000	-	ランプ交換	3		高所作業車
316	市道外灯	深川 (駅南中央線)	水銀灯400w	4	1	4	昼白色	110.0以下	13,500	E39	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		高所作業車
317	市道外灯	深川 (湊中央2号線)	水銀灯400w	3	1	3	昼白色	110.0以下	13,500	E39	Ra80	40,000	-	ランプ交換	3		高所作業車
318	市道外灯	深川 (新開町中学校線)	水銀灯250w	2	1	2	昼白色	49.5以下	6,615	E39	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		高所作業車
319	市道外灯	深川 (駅南藤中線)	水銀灯100w	4	1	4	昼白色	28.6以下	3,822	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		高所作業車
320	市道外灯	深川 (駅南藤中線)	水銀灯400w	1	1	1	昼白色	110.0以下	13,500	E39	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		高所作業車
321	市道外灯	深川 (駅南藤中線)	水銀灯100w	4	1	4	昼白色	28.6以下	3,822	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		高所作業車
322	市道外灯	深川 (駅南藤中線)	水銀灯400w	1	1	1	昼白色	110.0以下	13,500	E39	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		高所作業車
323	市道外灯	深川 (駅南藤中線)	水銀灯100w	4	1	4	昼白色	28.6以下	3,822	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		高所作業車
324	市道外灯	深川 (駅南藤中線)	水銀灯400w	1	1	1	昼白色	110.0以下	13,500	E39	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		高所作業車
325	市道外灯	深川 (駅南藤中線)	水銀灯100w	4	1	4	昼白色	28.6以下	3,822	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		

別紙2 LED照明器具・ランプ製品仕様書

No	施設名	場所	現状の照明	台数	灯式	ランプ数	色	消費電力 (W)	器具光束 (lm)	口金	演色数 (Ra)	寿命 (h)	防水	交換方法	交換対象数	高所	備考
361	野瀬波三世代交流館	管理集会室内部壁	FCL20(防塵)	1	1	1	昼白色	0.0以下	600	G10Q	Ra80	40,000	-	対象外	0		対象外
362	野瀬波三世代交流館	老人休憩託児室	40形蛍光灯	8	1	8	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	8		
363	野瀬波三世代交流館	健康相談室	40形蛍光灯	8	1	8	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	8		
364	野瀬波三世代交流館	生きがい活動ルーム	40形蛍光灯	8	1	8	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	8		
365	野瀬波三世代交流館	部屋	40形蛍光灯	8	1	8	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	8		
366	野瀬波三世代交流館	交流室	40形蛍光灯	12	1	12	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	12	足場	
367	野瀬波三世代交流館	ステージ	40形蛍光灯	6	1	6	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	6		
368	野瀬波三世代交流館	ステージ	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
369	野瀬波三世代交流館	調理室	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
370	野瀬波三世代交流館	洋式トイレ	20形サクラライン	1	1	1	昼白色	7.7以下	1,078	G10Q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
371	野瀬波三世代交流館	掃除具入れ	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
372	野瀬波三世代交流館	トイレ	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
373	野瀬波三世代交流館	トイレ	20形蛍光灯	5	1	5	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	5		
374	野瀬波三世代交流館	倉庫	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
375	野瀬波三世代交流館	手洗場	20形蛍光灯	2	1	2	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
376	野瀬波三世代交流館	集会室	20形蛍光灯	4	1	4	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
377	野瀬波三世代交流館	廊下	40形非常灯	3	1	3	昼白色	16.3以下	1,833	-	Ra80	40,000	-	器具交換	3		埋込1灯用、W220、LED化する
378	野瀬波三世代交流館	外	30形サクラライン	1	1	1	昼白色	11.3以下	1,005	G10Q	Ra80	40,000	○	器具交換	1		
379	野瀬波三世代交流館	外	U型蛍光灯14W	1	1	1	昼白色	6.6以下	600	-	Ra80	40,000	○	器具交換	1		
380	野瀬波三世代交流館	外	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	0.0以下	600	G13	Ra80	40,000	-	対象外	0		対象外
381	農産物加工販売所 清風市場	市場	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
382	農産物加工販売所 清風市場	市場	20形蛍光灯	2	1	2	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
383	農産物加工販売所 清風市場	事務室	20形蛍光灯	2	1	2	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
384	農産物加工販売所 清風市場	加工場	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
385	農産物加工販売所 清風市場	加工場	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
386	農産物加工販売所 清風市場	第2加工場	FHF32	2	1	2	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
387	農産物加工販売所 清風市場	男トイレ	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
388	農産物加工販売所 清風市場	女トイレ	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
389	川尻老人憩いの家	玄関	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
390	川尻老人憩いの家	玄関	30形サクラライン	1	1	1	昼白色	11.0以下	1,421	G13	Ra80	40,000	-	器具交換	1		器具交換
391	川尻老人憩いの家	第2管理室	40形蛍光灯	6	2	12	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	12		
392	川尻老人憩いの家	第2管理室	20形蛍光灯	2	2	4	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
393	川尻老人憩いの家	第2管理室	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
394	川尻老人憩いの家	図書室	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
395	川尻老人憩いの家	廊下	シリカ	4	1	4	昼白色	0.0以下	600	E26	Ra80	40,000	-	対象外	0		対象外
396	川尻老人憩いの家	トイレ	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
397	川尻老人憩いの家	管理室	40形蛍光灯	2	1	2	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
398	川尻老人憩いの家	管理室	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
399	向津高齢者センター	玄関	20形蛍光灯	2	1	2	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
400	向津高齢者センター	作業所1	40形蛍光灯	12	1	12	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	12		
401	向津高齢者センター	憩いの間	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
402	向津高齢者センター	憩いの間前廊下	ボール球 60W	1	1	1	昼白色	7.0以下	715	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
403	向津高齢者センター	トイレ	20形蛍光灯	2	1	2	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
404	向津高齢者センター	湯沸室	20形蛍光灯	2	1	2	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
405	向津高齢者センター	本郷千歳会事務所、ホームヘルパー休憩室	30形サクラライン	1	1	1	昼白色	11.0以下	1,372	G10Q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
406	向津高齢者センター	本郷千歳会事務所、ホームヘルパー休憩室	32形サクラライン	1	1	1	昼白色	16.5以下	2,058	G10Q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
407	向津高齢者センター	廊下	ボール球 60W	3	1	3	昼白色	7.0以下	715	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	3		
408	向津高齢者センター	倉庫	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
409	向津高齢者センター	外(玄関前)	15形蛍光灯	1	1	1	昼白色	11.0以下	838	G13	Ra80	40,000	○	器具交換	1		
410	向津高齢者センター	外(裏)	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	11.0以下	838	G13	Ra80	40,000	○	器具交換	1		
411	向津高齢者センター	外	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	43.9以下	5,531	G13	Ra80	40,000	○	器具交換	1		高所作業車
412	大浦高齢者交流センター	玄関	30形サクラライン	1	1	1	昼白色	29.7以下	3,136	G10Q	Ra80	40,000	-	器具交換	1		
413	大浦高齢者交流センター	交流スペース	FHF32	24	1	24	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	24		
414	大浦高齢者交流センター	ステージ上	FHF32	6	1	6	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	6		
415	大浦高齢者交流センター	和室	32形サクラライン	2	1	2	昼白色	36.3以下	3,626	G10Q	Ra80	40,000	-	器具交換	2		
416	大浦高齢者交流センター	廊下	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
417	大浦高齢者交流センター	湯沸室	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	11.0以下	1,960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
418	大浦高齢者交流センター	湯沸室	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
419	大浦高齢者交流センター	トイレ	20形蛍光灯	3	1	3	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	3		
420	大浦高齢者交流センター	外	クリプトン54W (E17)	2	1	2	昼白色	4.4以下	431	E17	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
421	大浦高齢者交流センター	外	15形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.3以下	823	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
422	油谷河原農業研修所	入口	FDL27W	8	1	8	昼白色	12.3以下	1,382	-	Ra80	40,000	-	器具交換	8		Φ175 斜天
423	油谷河原農業研修所	入口	FDL18W	6	1	6	昼白色	7.7以下	600	GX10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	6		
424	油谷河原農業研修所	廊下	FDL27W	11	1	11	昼白色	12.3以下	1,382	-	Ra80	40,000	-	器具交換	11		Φ175 斜天
425	油谷河原農業研修所	廊下	FDL18W	2	1	2	昼白色	7.7以下	600	GX10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
426	油谷河原農業研修所	事務室	40形蛍光灯	4	1	4	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
427	油谷河原農業研修所	給湯室	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
428	油谷河原農業研修所	給湯室	15形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.3以下	823	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
429	油谷河原農業研修所	倉庫1	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
430	油谷河原農業研修所	多目的ホール	40形蛍光灯	56	1	56	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	56		
431	油谷河原農業研修所	多目的ホール	FDL27W	30	1	30	昼白色	8.8以下	600	-	Ra80	40,000	-	器具交換	30		Φ175
432	油谷河原農業研修所	女性トイレ	FDL27W	1	1	1	昼白色	12.3以下	1,382	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		Φ175 斜天
433	油谷河原農業研修所	女性トイレ	FPL18W	2	1	2	昼白色	7.7以下	960	G10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
434	油谷河原農業研修所	女性トイレ	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
435	油谷河原農業研修所	多目的トイレ	FDL27W	1	1	1	昼白色	12.3以下	1,382	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		Φ175 斜天
436	油谷河原農業研修所	多目的トイレ	FPL18W	1	1	1	昼白色	7.7以下	960	G10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
437	油谷河原農業研修所	多目的トイレ	ミニレフ40W (E17)	1	1	1	昼白色	4.5以下	348	E26	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		Φ60
438	油谷河原農業研修所	男性トイレ	FDL27W	1	1	1	昼白色	12.3以下	1,382	-	Ra80	40,000	-	器具交換	1		Φ175 斜天
439	油谷河原農業研修所	男性トイレ	FPL18W	2	1	2	昼白色	7.7以下	960	G10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		
440	油谷河原農業研修所	男性トイレ	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
441	油谷河原農業研修所	農業研修室	40形蛍光灯	1	1	1	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
442	油谷河原農業研修所	農業研修室	30形サクラライン	8	1	8	昼白色	11.0以下	1,421	G10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	8		
443	油谷河原農業研修所	調理実習室	20形蛍光灯	1	1	1	昼白色	5.9以下	960	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		
444	油谷河原農業研修所	調理実習室	40形蛍光灯	8	1	8	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	8		
445	油谷河原農業研修所	営農推進室	40形蛍光灯	10	1	10	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	10		
446	油谷河原農業研修所	営農推進室	40形蛍光灯	12	1	12	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	12		
447	油谷河原農業研修所	玄関	FDL18W	4	1	4	昼白色	7.7以下	600	GX10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		
448	長門市消防本部																

別紙2 LED照明器具・ランプ製品仕様書

No	施設名	場所	現状の照明	台数	灯式	ランプ数	色	消費電力 (W)	器具光束 (lm)	口金	演色数 (Ra)	寿命 (h)	防水	交換方法	交換対象数量	高所	備考
481	油谷小学校	理科準備室	FHF32	1	2	2	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		2灯用、埋込
482	油谷小学校	地域交流室	FHP45	3	4	12	昼白色	17.6以下	2,352	GV10q	Ra80	40,000	-	ランプ交換	12		
483	油谷小学校	機械室	16形蛍光灯	1	1	1	昼白色	7.4以下	1,176	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		1灯用、トラフ
484	油谷小学校	プール更衣室 (男子、女子)	FHF32	1	2	2	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	2		2灯用、逆富士
485	油谷小学校	シャワー室	FHF32	1	1	1	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		1灯用、逆富士
486	油谷小学校	倉庫横機械室	FHF32	1	1	1	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		1灯用、逆富士
487	油谷小学校	プール 倉庫	FHF32	1	1	1	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		1灯用、逆富士
488	油谷小学校	プール連絡口 機械室	16形蛍光灯	1	1	1	昼白色	7.4以下	1,176	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		1灯用、トラフ
489	油谷小学校	体育館横 機械室	16形蛍光灯	1	1	1	昼白色	7.4以下	1,176	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	1		1灯用、トラフ
490	油谷小学校	体育館倉庫3	FHF32	2	2	4	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		2灯用、逆富士
491	油谷小学校	体育館倉庫2	FHF32	4	1	4	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		1灯用、片反射笠
492	油谷小学校	体育館倉庫1	FHF32	4	1	4	昼白色	17.4以下	2,940	G13	Ra80	40,000	-	ランプ交換	4		1灯用、片反射笠
				1,921	581	2,257									2,096		

施設別数量表

No.	施設名	交換対象 数量	ランプ交換	器具交換
1	ケーブルテレビ放送センター本部	61	35	26
2	ケーブルテレビ放送センター三隅支局	79	72	7
3	ケーブルテレビ放送センター日置支局	146	122	24
4	長門市地域福祉センター	146	43	103
5	通地区シニアプラザ	64	58	6
6	通老人憩いの家	28	27	1
7	仙崎老人憩いの家	37	29	8
8	深川老人憩いの家	51	51	0
9	俵山高齢者生きがいの館	68	65	3
10	俵山特産品貯蔵施設	14	14	0
11	俵山上安田林業集落センター	33	33	0
12	旧文洋小学校	135	133	2
13	俵山温泉コミュニティ交流施設	9	9	0
14	高山オートキャンプ場	49	42	7
15	伊上海浜公園	33	33	0
16	伊上海浜公園オートキャンプ場	61	50	11
17	妙見山展望公園	14	14	0
18	油谷総合運動公園	52	4	48
19	長門市総合公園	114	95	19
20	小河内公園	48	0	48
21	湊はまゆう公園	13	13	0
22	市道外灯	130	130	0
23	旧三隅支所第2庁舎	132	132	0
24	旧三隅支所第3庁舎	30	30	0
25	野瀬波三世代交流館	87	82	5
26	農産物加工販売所 清風市場	17	17	0
27	川尻老人憩いの家	25	24	1
28	向津具高齢者センター	32	29	3
29	大浦高齢者交流センター	42	39	3
30	油谷河原農業研修所	175	123	52
31	長門市消防本部	93	0	93
32	油谷小学校	78	78	0

2,096 1,626 470